



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

**Отдел надзорной деятельности по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому,
Новобураскому районам Саратовской области**

ул. Чапаева, 3, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, 412602, тел. факс: 8-845-91- 7-13-99
E-mail peh34bk@bk.ru

Предписание № 225/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа с. Стригай Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области» в лице директора Евдокимовой Ю.В.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского, Новобураского районов по пожарному надзору Чумикова А.Н. №224 от 23.07.2015г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "3" августа 2015г. до 09 час. 00 мин. "17" августа 2015г. начальником отдела надзорной деятельности по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому, Новобураскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майором внутренней службы Чумиковым А.Н. проведена проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Стригай Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» по адресу: Базарно-Карабулакский район с.Стригай ул.Ленина, 2 В совместно с директором Евдокимовой Ю.В.;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.7 ст.83 ФЗ№123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.10.15г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции;
 иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому, Новобурасскому районам Саратовской области
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Саратовской области
 майор внутренней службы



Чумиков А.Н.
 «17» августа 2015г.

Предписание для исполнения получило:

Евдокимова Ю.В. директор школы Евдокимова Ю.В.
 «17» августа 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору